



## Factsheet

## Bakken en frituren

Feesten en festivals zonder bakwagens zijn zeldzaam. Het plaatsen van een bakwagen neemt voor een organisatie veelal de zorg uit handen als het gaat om het aanbieden van voedsel. Het plaatsen van bakwagens is echter niet zonder risico. Zorg dat deze risico's weggenomen worden door u bewust te worden van de volgende voorschriften. Overleg met de ingehuurd partij is hiermee op zijn plaats.

# Bakken en frituren

## Plaatsbepaling bakwagens

- Plaats bakwagens/bakkramen op een minimale afstand van 2 meter van andere tenten, bakwagens/bakkramen of gebouwen.
- Plaats bakkramen/bakkramen voor waarin **gefrituurd wordt met olie of vet** op een minimale afstand van 5 meter van andere tenten, bakwagens/bakkramen of gebouwen.
- Plaats bakwagens zodanig dat de bereikbaarheid en vluchtwegen niet belemmerd worden. Het verdient de voorkeur om bakwagens aan de kops kant van de straat te plaatsen.
- Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven.
- Bij een gebouw met gevelsprinkler installatie kunt u bij het plaatsen van een tent 10 meter vanaf de gevel van een naburige pand aanhouden.
- Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam (60 min brandwerend). Overleg dit altijd met de vergunning verstrekker.
- Het opstellen van mobiele bakwagens in (tijdelijke) bouwwerken wordt afgeraden. Als dit wel het geval is, kan de brandweer de activiteit toetsen op veiligheid. Vraag om dit maatwerk advies bij de gemeente waar de activiteit plaats vind.
- Plaats geen bakwagen in een tent.

## Brand

- Zorg dat de bakwagen veilig is. De basisconstructie van de bakwagen of bakruimte moet van materiaal zijn vervaardigd dat bij verhitting niet onmiddellijk vlam vat of bezwijkt.
- Zorg dat het bak- en braadtoestel niet gaat ontbranden door een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 190 °C. Voor elektrisch verwarmde bakpannen en installaties geldt hetzelfde.
- Zorg dat elke bakwagen een eigen, geschikt en goedgekeurd blusmiddel heeft met een inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof aanwezig zijn.
- Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet hoort een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die de beginnende brand volledig kan afdekken. Blussen met water is levensgevaarlijk.
- Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent liggen en vrijgehouden wordt voor gebruik door de brandweer.

## Gebruik van gas

- Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.
- Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde slang met een maximale lengte van 10 meter tot de brander.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Wij adviseren een gas slang om de 4 jaar te vervangen. Dit omdat het gas en eventuele toevoegingen het rubber kunnen aantasten.
- Gasslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid kunt u beter de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.

## Overige zaken

- Behoud het overzicht door de ruimtes waar gefrituurd wordt in oliën en vetten niet toegankelijk voor publiek te maken.
- Zorg dat er veilig gevluht kan worden door zowel de bediener van het toestel als de bezoekers rondom bak- en braadwagens.

## Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het [Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.](#)